

赤峰市自然资源局元宝山区分局文件

ᠴᠢᠮᠤᠯᠤᠰ ᠤ᠋ᠨ ᠤ᠋ᠨᠠᠨᠤᠯᠤᠰ ᠤ᠋ᠨᠤ᠋ᠨᠠᠨᠤᠯᠤᠰ ᠤ᠋ᠨᠤ᠋ᠨᠠᠨᠤᠯᠤᠰ ᠤ᠋ᠨᠤ᠋ᠨᠠᠨᠤᠯᠤᠰ

赤自然资元发〔2024〕210号

签发人：李国志

关于元宝山区污水处理厂中水综合利用 工程建设项目公示

各有关利害关系人：

依据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国行政许可法》《内蒙古自治区城乡规划条例》等法律法规和住房和城乡建设部《关于城乡规划公开公示的规定》，我局将此项目规划设计方案从即日起向公众和利害关系人公示，征求有关意见，公示期限为7天。相关利害关系人在公示期限内可将意见报送我局或提出听证申请，如无意见，公示期后我局将依法核发规划许可。



项目名称	元宝山区污水处理厂中水综合利用工程建设项目		
建设单位	内蒙古环源环保科技有限公司	建筑性质	新建永久
建设内容及规模	1、新增排水池（含至元宝山区污水处理厂（平庄）中水配水厂输水管线及附属构筑物等）：设排水池 1 座，排水池进口设置检修阀门井 1 座，出口设置出水阀门井 1 座，流量计井 1 座。输水管线长度 516.70m，单管，管径 DN250mm，采用 PE 管。 2、元宝山区污水处理厂（平庄）中水配水厂—楼子店河、平庄乐园和牛头山拟建泵站输水管线（含附属构筑物）：管线总长度 11.98km，单管，采用球墨铸铁管，管径 DN300mm，压力等级 1. Mpa。其中，至楼子店河出水口输水主干线长度 9.69km；在主干线桩号 K6+363.34 处设分水阀门井，经 101.58m 输水支线供至牛头山；在主干线桩号 K7+814.84 处设分水阀门井，经 2.182km 管线将水输送至平庄乐园生态补水出水口。该段路线与马蹄营子村西侧飞机堡最近距离约为 160 米。		
后附规划设计总平面图			

公示网址: www.ybs.gov.cn

申请听证联系电话: 0476-3509923


特此公告

赤峰市自然资源局元宝山区分局

2024年6月26日



赤峰市元宝山区污水处理厂中水综合利用供水工程（楼子店河生态补水）示意图



工程说明:

1. 本图主要涉及新增元宝山区污水处理厂在线检测设备排水池（简称新增排水池，含至元宝山区污水处理厂（平庄）中水配水厂输水管线及附属构筑物等）及元宝山区污水处理厂（平庄）中水配水厂—楼子店河、平庄旱河和牛头山输水管线（简称至楼子店河等输水管线，含附属构筑物）。
2. 新增排水池（含至元宝山区污水处理厂（平庄）中水配水厂输水管线及附属构筑物等）：设排水池1座，排水池进口设置检修阀井1座，出口设置出水阀井1座，流量计井1座。输水管线长度514m，单管，管径DN250mm，采用PE管。
3. 元宝山区污水处理厂（平庄）中水配水厂—楼子店河、平庄旱河和牛头山输水管线（含附属构筑物）：管线总长度11.85km，单管，采用球墨铸铁管，管径DN300mm。其中，至楼子店河出水口输水主干线长度9.67km；在主干线桩号K6+655.64处设分水阀井，为新建牛头山生态补水管线预留分水口；在主干线桩号K7+814.91处设分水阀井，经2.182km管线将水输送至平庄旱河生态补水出水口。输水线路交叉位置及施工方法见输水线路交叉统计表。

工程名称	赤峰市元宝山区污水处理厂中水综合利用供水工程		
设计单位	内蒙古自治区水利水电勘测设计院		
图名	楼子店河生态补水总平面布置图	日期:	2024.06