

赤峰市自然资源局元宝山区分局文件

ᠴᠢᠫᠤᠰᠢ ᠨᠠᠵᠢᠶ᠋ᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠡᠨ ᠶᠤᠨᠤᠨᠤᠨ ᠰᠤᠨᠤᠨᠤᠨ ᠰᠤᠨᠤᠨᠤᠨ

赤自然资元发〔2024〕233号

签发人：李国志

关于赤峰市元宝山区平庄东城区 排水防洪项目的公示

各有关利害关系人：

依据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国行政许可法》《内蒙古自治区城乡规划条例》等法律法规和住房和城乡建设部《关于城乡规划公开公示的规定》，我局将此项目规划设计方案从即日起向公众和利害关系人公示，征求有关意见，公示期限为7天。相关利害关系人在公示期限内可将意见报送我局或提出听证申请，如无意见，公示期后我局将依法核发规划许可。

项目名称	赤峰市元宝山区平庄东城区排水防洪项目		
建设单位	元宝山区住房和城乡建设局	建筑性质	新建永久
建设内容及规模	赤峰市元宝山区平庄东城区排水防洪项目,建设4万立方米/小时的雨水加压泵站一座,铺设管道总长约5228.2米,其中重力流管道约3995.9米,压力管道约1232.3米;主管管材采用二/三级钢筋混凝土管道及交叠增强聚乙烯复合管(加压部分),英河街管线敷设在道路北侧距中心线约6.5m,管径DN600-1200,长约953米;滦河街管线敷设在道路西/东侧距中心线3/6.5m,管径DN1200,长约644.8米;铁路东侧管线敷设在东侧距铁路线约18-38m,管径DN2000,长约994.7米;内环南路管线敷设在道路北侧距路边线(人行道)约7-8m,管径DN2000,长约1403.4米;泵站后为沿S219道路西侧敷设,管径DN2000,长约1232.3米。 雨水流向依地势分段排至英河街东段,穿越铁路后沿铁路向南铺设至内环南路后向东排至新建雨水泵站:泵站设计流量为4万立方米/小时,雨水经泵站加压后排至楼子店河,管道穿越现有暗渠及		

	铁路采用顶管施工。
后附规划设计总平面图	

公示网址: www.ybs.gov.cn


申请听证联系电话: 0476-3509923

特此公告

赤峰市自然资源局元宝山区分局

2024年7月16日





赤峰市自然资源局元宝山区分局

雨水流向依地势分段排至英河街东段，穿越铁路后沿铁路向南铺设至内环南路后向东排至新建雨水泵站；泵站设计流量为4万立方米/小时，雨水经泵站加压后排至楼子店河，管道穿越现有暗渠及铁路采用顶管施工。

建筑甲级 市政甲级 风景园林甲级 电力乙级 证书编号A213007166

工程名称	赤峰市元宝山区平庄东城区排水防洪项目	项目负责人	张剑	专业负责人	郭明	工程编号	24-15-SJS09	版次	A
子项名称		审 定	许红钢	校 对	胡乙杰	图纸编号	PS - 00	专 业	排水工程
图纸名称	总平面图	审 核	张剑	设 计	孔长	日 期	2024年4月	阶 段	施工图