


观	景
景	景



备注:

1. 消防登高场地需硬质铺装;消防车道、登高场地及其地下建筑结构、管道和暗沟等应能承受重型消防车的压力;
2. 厂区内道路均为消防车道。转弯半径为9m。
3. 建筑轮廓以施工图为准。
4. 建筑轮廓包含建筑保温尺寸。
5. 本图高程单位、尺寸单位均以米计。
6. 坐标系统:国家大地2000坐标系。高程系统:国家1985高程。
7. 通车以小箱货为主。
8. 竖向设计依据《城乡建设用地竖向规划规范》(CJJ 83-2016)。

注：厂区内行政办公及生活服务设施用地 $1011.28\text{m}^2/22723.30\text{m}^2=4.45\%\leq 7\%$ ，且行政办公及生活服务设施建筑面积 $1489.06\text{m}^2/10593.13\text{m}^2$ （总建筑面积） $=14.06\%\leq 15\%$ ，科研设施建筑面积 $1489.07\text{m}^2/10593.13\text{m}^2$ （总建筑面积） $=14.06\%\leq 15\%$ 。—《工业项目建设用地控制指标》

图例

	规划范围线
	建筑控制线
	新建建筑
	道路红线
	围墙
	绿地范围线

规划总平面图

日期 202608